


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17  
Телефон/факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: cent@cge21.ru http: www.cge21.ru  
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
429220, Чувашская Республика - Чувашия, р-н Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Ж. Илюкина, д.15

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710031.  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом обеспечения  
санитарного надзора, заместитель  
руководителя Органа инспекции  
Л.А. Николаева  
« 24 » 04 2026г.  
М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам проведенной инспекции**  
**санитарно-эпидемиологическое обследование**  
№ 26-04-48/6 от « 24 » апреля 2026 г.

Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ,  
д. Челкумаги, ул. Гагарина, д.3

- 1. Наименование объекта инспекции (оценки соответстви):** здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, которые будут использоваться для организации отдыха детей и их оздоровления муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Среднекибечская средняя общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики (МБОУ «Среднекибечская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики)
- 2. Заказчик:** территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш)  
**юридический адрес:** Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3Д.  
**почтовый адрес:** Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Комсомольская, д.31 пом. 5  
**адрес электронной почты e-mail:** kanash@21.rospotrebnadzor.ru  
**ИНН:** 2129056878  
**ОГРН (ОГРНИП):** 1052128023001
- 3. Фактический адрес объекта инспекции:** Чувашская Республика-Чувашия, муниципальный округ Канашский, деревня Челкумаги, улица Гагарина, дом 3
- 4. Основание для проведения инспекции:** предписание главного государственного санитарного врача о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследований исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в рамках выполнения утвержденного государственного задания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш от 02.03.2026 г. (зарегистрировано в Органе инспекции № 26-04-48 от 02.03.2026г.).
- 5. Материалы и документы, на основании которых проводилась инспекция:**
  - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц МБОУ «Среднекибечская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 30.11.2025;
  - копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости МБОУ «Среднекибечская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики,

3.копия Устава МБОУ «Среднекибечская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

4. технический паспорт «Нежилые помещения №9-55, расположенные на первом этаже и помещения №1-39, расположенные на втором этаже (Литера А), помещения №1-5 (Литера А1) и помещения №1-2 (Литера А2), расположенные в подвале двухэтажного кирпичного здания (Литера А) с кирпичными подвалами (Литеры А1, А2);

**6. Нормативная документация, в соответствии с которой проводилась инспекция:** разделов I-II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов I, III-VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», I-VIII, X СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов I-III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».

**7. Указать, что не было выполнено в первоначальном объеме работ по оценке соответствия, другие сведения (при необходимости):** нет

**8. Дополнительные сведения (при необходимости):** проведено обследование МБОУ «Среднекибечская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики 13.04.2026 г. в присутствии директора Федорова М.Я.

**9. Дата начала и окончания инспекции:** 02.03.2026 г. – 24.04.2026 г.

**10. Идентификационные номера и даты протоколов исследований, испытаний, измерений и ИЛЦ их проводивших:** протокол испытаний № 21-01-15/01283-26 от 04.03.2026 г., акт отбора образцов (проб) заказчика от 25.02.2026г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш» Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512876, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 31 октября 2014 г.

**11. В ходе проведения инспекции установлено:**

МБОУ «Среднекибечская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики зарегистрировано как юридическое лицо и расположено по адресу: 429302, Чувашская Республика – Чувашия, р-н Канашский, д. Челкумаги, ул. Гагарина, д. 3.

МБОУ «Среднекибечская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики для осуществления образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования занимает двухэтажное здание по фактическому адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, д. Челкумаги, ул. Гагарина, д.3, пом.2, о чем свидетельствует выписка из государственного реестра недвижимости от 30.11.2025г. кадастровый номер 21:11:000000:879, площадь здания составляет 3177,9 кв.м.

МБОУ «Среднекибечская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике- Чувашии в г. Канаш № 21.06.01.000.М.000091.05.09 от 05.05.2009 г. на образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, лицензия Минобразования на образовательную деятельность по программам дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования №ЛО35-01243-21/00388715 от 13.02.2015 г., свидетельство о государственной аккредитации №А007-01243-21/01132459 от 13.03.2023г.

Представлен приказ по МБОУ «Среднекибечская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики № 12-Л от 26.02.2026 г. о создании летнего учреждения с дневным пребыванием на время каникул в 2026 году. Приказом назначены 6 ответственных лиц по организации лагеря с дневным пребыванием детей, назначены начальник

пришкольного лагеря и воспитатели, обслуживающий персонал. Планируют охватить оздоровлением 15 детей. На работников, привлекаемых в пришкольном лагере представлены медицинские книжки, на всех представлены сведения о медицинских прививках в соответствии с национальным календарем, сведения о своевременном прохождении медицинского осмотра и сведения о своевременном проведении санитарно-гигиенического обучения и аттестации работников.

Здание школы двухэтажное в кирпичном исполнении, 1980 года постройки и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой она была построена, обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов и доступности услуг, оказываемых инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, что не противоречит требованиям п.1.3., п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Территория вокруг огорожена, благоустроена, озеленена. На земельном участке выделены функциональные зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.

На территории школы в непосредственной близости от въезда на территорию оборудована площадка с водонепроницаемым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлено 4 контейнеров ПВХ с закрывающимися крышками (соответствие п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20). Заключен контракт № ДПЮЛ(Б)-849 от 09.01.2026 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Ситиматик Чувашия».

Канализация организована от умывальных раковин, моечных ванн трубопроводом, собирается в водонепроницаемую выгребную емкость, расположенной на территории учреждения. Стоки вывозятся специализированным транспортом по договору на вывоз жидких бытовых отходов от 12.01.2026 г. с ИП – глава КФХ Федин А.Е.

Покрытие проездов, подходы и дорожки на территории школы асфальтобетонное, дефекты отсутствуют (соответствие п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Вход в здание школы оборудован тамбуром (соответствие п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20). В гардеробах оборудованы места для каждого класса. Гардеробы оснащены вешалками, крючками и местом для хранения обуви на каждого обучающегося (соответствие п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20).

Проектная мощность школы на 168 ученических мест, фактически обучается в 2025 – 2026 учебном году 108 учеников.

Помещения для оздоровительного учреждения с дневным пребыванием предусмотрены на первом этаже и выделены следующие помещения: раздевалка для верхней одежды; помещение для просушивания одежды и обуви; игровая комната и помещение для занятий кружков (№9 по паспорту БТИ с площадью 53,4 кв.м, №13- 51,4 кв.м); спортивный зал (№46-148,4 кв.м); кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря; медицинский пункт; столовая (№45- 99,2 кв.м), туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (соответствие п.3.12.2.СП 2.4.3648-20).

В помещениях пребывания детей (игровые, помещение для кружковой работы) установлена установка обеззараживания воздуха для дезинфекции воздушной среды (соответствие п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Пребывание детей с дневным пребыванием планируется с 8 часов 30 мин. до 14 часов 30 мин. Количество отдыхающих планируется в 1 отряде 15 детей с 1 по 28 июня 2026 года, привлекаются ученики с первого по восьмые классы.

Представлена программа работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, где прописаны цели и задачи оздоровления детей и предполагаемый результат от пребывания в лагере.

Здание школы оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Водоснабжение холодной водой централизованное. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, все учебные кабинеты, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, душевые при спортзале, помещения для приготовления дезинфицирующих средств (соответствие п. 2.6.1., п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20).

Проба воды из водопроводного крана в пищеблоке, отобранная 25.02.2026г., соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по исследованным органолептическим показателям (мутность и цветность), санитарно-химическим (железо), микробиологическим (*Escherichia coli* (*E.coli*), общие колиформные бактерии, общее микробное число (ОМЧ) при 370С, энтерококки) (протокол испытаний № 21-01-15/01283-26 от 04.03.2026г., акт отбора образцов (проб) заказчиком от 25.02.2026г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш»).

Горячее водоснабжение от накопительных ЭВН и горячая вода подведена к умывальным раковинам перед входом в столовую, на пищеблоке, во всех учебных классах, медицинском кабинете.

Питьевое водоснабжение детей в лагере организовывается через питьевой фонтанчик Аквафор, установленный перед входом в столовую вдали от действия солнечных лучей (соответствие п. 8.4.2., 8.4.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

На каждом этаже здания школы оборудованы туалетные комнаты для детей разного пола. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями. В туалетах для девочек на первом и втором этажах оборудовано по 3 кабинки, по 2 умывальные раковины для мытья рук, по 1 электрополотенца для сушки рук.

В туалетах для мальчиков на первом и втором этажах оборудованы по 3 кабинки с дверями, по 3 умывальные раковины для мытья рук, по 1 электрополотенце для сушки рук, по 2 писсуара на первом и втором этажах. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора.

Для инвалидов маломобильных групп туалетная комната оборудована на первом этаже с учетом обеспечения условий доступности дефектов (соответствие п. 2.4.10. СП 2.4.3648-20).

Для персонала имеется отдельный санузел (соответствие п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20).

Санитарно-техническое оборудование исправное и без дефектов (соответствие п. 2.4.11., п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20).

Покрытие пола, стен и потолков не имеет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком. Внутренняя отделка помещений школы выполнена из материалов, допускающих влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Здание школы оборудовано системой отопления – газовое индивидуальное, от собственной котельной. В качестве носителей тепла установлены пластинчатые дюралюминиевые радиаторы.

Вентиляция в учебных кабинетах школы естественная общеобменная. На пищеблоке вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Зоны размещения электроплит, пароконвектомата, духового шкафа, моечных ванн в моечной столовой посуды и кухонной посуды оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции (соответствие п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20). Представлен акт обследования технического состояния вентиляционных каналов от 17.03.2025 г. в помещениях школы (учебные классы, кабинеты, кухня, разделочная, склад, туалет, спортзал, туалет, раздевалка для мальчиков и раздевалка для девочек), выполненный ВДПО Чувашской Республики с заключением, что вентиляционные каналы отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию (соответствие п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20).

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (соответствие п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20).

В выделенных учебных кабинетах обеспечивается естественное боковое освещение пластиковыми окнами (соответствие п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). В учебных кабинетах обеспечено боковое левостороннее естественное освещение (соответствие п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20). Остекление окон выполнено из цельного стекла, нарушение целостности стекла и трещины не выявлены (соответствие п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20). Окна помещений оборудованы занавесками с длиной до уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды - москитными сетками (соответствие п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20).

Здание школы оборудовано искусственным освещением. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами

светоизлучения естественно-белый (соответствие п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20). Осветительные приборы имеют закрытые светорассеивающие конструкции (соответствие п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Медицинское обслуживание обучающихся проводится фельдшером ОВОП в медицинском кабинете школы. Представлен договор №129 от 09.01.2026г. на медицинское обслуживание и медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся, воспитанников и педагогических работников образовательной организации с БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии.

БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии имеет лицензию на медицинскую деятельность № ЛО41-01191-21/00344986 от 15.01.2021г. по адресу: Чувашская Республика, р-н Канашский, с/пос Среднекибечское, д. Челкумаги, ул. Гагарина, д.3, пом.2 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии; При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже здания школы в помещении №13 по плану общей площадью 51,4 кв.м. В помещении через перегородку выделены: кабинет врача в помещении 14,2 кв.м, процедурная в помещении площадью 14,1 кв.м, изолятор в помещении площадью 14,1 кв.м, коридор площадью 9,0 кв.м.

Для организации питания в школе подготовлен комплекс помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье: загрузочная, горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех с зонами первичной обработки и вторичной обработки овощей, моечная кухонной и столовой посуды, кладовая сухих продуктов, раздаточная зона, обеденный зал, бытовые помещение для персонала кухни (раздевалка, санузел) (соответствие п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20).

Горячее питание обучающихся в образовательном учреждении и при организации летнего отдыха осуществляется с привлечением индивидуального предпринимателя Биаметова Ф.Ф.

Перед входом в столовую установлены 7 умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды. Предусмотрено 2 электрополотенце, все в рабочем состоянии. При умывальных раковинах имеется жидкое мыло, твердое мыло. Пищевлок с числом посадочных мест в обеденном зале 120, обеспеченность мебелью достаточное, Покрытие столовой мебели позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (соответствие п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Обеспеченность пищеблока кухонным инвентарем, оборудованием, столовой и кухонной посудой достаточное. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование: двухкамерный холодильник для суточной пробы, холодильник среднетемпературный «Abat»-1 шт., низкотемпературный холодильник «Abat»-1 шт., морозильный ларь-2 шт., при которых установлены термометры.

Горячий цех оснащен технологическим оборудованием: одна электрическая плита 6-ти конфорочная с духовками и 1 плита одноконфорочная, пароконвектомат, производственный стол – 2 шт., моечные ванны 5 шт., раковина для мытья рук.

В горячем цехе выделена зона для приготовления салатов, со столами, для обеззараживания воздуха установлен медицинский бактерицидный рециркулятор настенный (соответствие п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) созданы (кладовая для хранения сыпучих продуктов, кладовая овощей). Для контроля за температурно-влажностным режимом в кладовой оборудован гигрометр психрометрический ВИТ-1.

Оборудованы цех для первичной обработки овощей со столом, 2-х секционной мойкой, умывальной раковиной, картофелечисткой; мясорыбный цех с 2-х секционной мойкой, умывальной раковиной, столом, электромясорубкой.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие нержавеющей, цельнометаллическое, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств (соответствие п. 2.9. СанПиН 2.3./2.4.3590-20). Для резки хлеба используют разделочный стол с гигиеническим покрытием.

Моечные ванны, являющиеся источниками влаги в моечной кухонной и столовой посуды, в мясорыбном цехе оборудованы локальными вытяжными системами (соответствие п. 2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, допускающих проведение влажной уборки, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, повреждения отсутствуют (соответствие п.2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-20). Покрытие пола, стен и потолков помещений не имеет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком.

Влажная уборка проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств, выделен промаркированный уборочный инвентарь, хранение в специально отведенном месте в подвешенном состоянии. Уборочный инвентарь для уборки в туалете хранится в туалете (соответствие п.2.19. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

Для приема пищи применяется посуда фаянсовая; столовые приборы используются из нержавеющей стали (соответствие п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).

Разделочный инвентарь, оборудование и кухонная посуда промаркированы и используются согласно маркировке, хранение налажено на рабочих местах. Кухонная посуда для приготовления пищи используют из нержавеющей стали (соответствие п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).

В моечной мытье столовой посуды и кухонной посуды проводится отдельно (соответствие п. 3.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20). Мытье столовой посуды и столовых приборов осуществляется ручным способом в трехсекционной ванне, мытье посуды для 3 блюд – в двухсекционной ванне. Для ополаскивания горячей водой имеется гибкий шланг с душевой насадкой. Для хранения чистой посуды установлены металлические стеллажи. Для мытья посуды имеется посудомоечная ванна.

Мытье кухонной посуды проводится в двухсекционной ванне с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды, оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом, установлен стеллаж для хранения чистой посуды. Для мытья столовой и кухонной посуды используют моющие средства, хранение их проводится в таре изготовителя. Для мытья столовой и кухонной посуды используют моющие средства, хранение их проводится в таре изготовителя. Из дезинфицирующих средств используют Ника Экстра М, Ника Хлор. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в таре изготовителя. Инструкции по применению дезинфицирующих средств имеются (соответствие п. 4.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

Питание детей с дневным пребыванием организуется согласно подготовленного МАУ «Школьное питание» Канашского муниципального округа примерного десятидневного меню и пищевой ценности приготавливаемых блюд на летний лагерь.

Журналы бракеража скоропортящейся пищевой продукции, бракеража готовой пищевой продукции, гигиенический журнал ведутся по рекомендуемой форме. В целях профилактики йододефицитных состояний у детей используется поваренная пищевая йодированная соль (соответствие п.8.1.6. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

Договор на выполнение дезинфекционных работ заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш» № 52 от 12.01.2026 г. В договоре предусмотрена дератизация на площади 1400 кв.м и дезинсекция (борьба с иксодовыми клещами) на территории школы по заявке. В помещениях признаков грызунов и насекомых не обнаружены.

### **ВЫВОДЫ:**


В здании, строении, сооружении, помещениях, оборудованных и ином имуществе, которые МБОУ «Среднекибечская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики планирует использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, муниципальный округ Канашский, деревня Челкумаги, улица Гагарина, дом 3 не выявлены нарушения разделов I-II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов I, III-VI СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», разделов I-VIII, X СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов I-III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного, здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, которые муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Среднекибечская средняя общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, муниципальный округ Канашский, деревня Челкумаги, улица Гагарина, дом 3 **СООТВЕТСТВУЕТ** разделам I-II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделам I, III-VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», разделам I-VIII, X СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", разделам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделам I-III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний»

Главный врач филиала, врач по общей гигиене



В.Г. Егоров

### Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется главным врачом Организации, главными врачами филиалов, врио главного врача Организации, врио главных врачей филиалов с указанием должности, Фамилии Имени Отчества, даты заверения.